

株式会社 市川商会 壁田工場 月間業務報告書

2011. 5月分

| | 曜日 | 天候 | 作業員氏名 | 作業内容 | 焼却量 t |
|-----|----|----|----------|-----------|--------|
| 1日 | 日 | | | | |
| 2日 | 月 | 曇り | 渡辺・清水・小松 | 煙突内清掃 | |
| 3日 | 火 | | | | |
| 4日 | 水 | | | | |
| 5日 | 木 | | | | |
| 6日 | 金 | 晴れ | 渡辺・清水・小松 | 煙突内清掃 | |
| 7日 | 土 | 晴れ | 渡辺・清水・小松 | 煙突内清掃 | |
| 8日 | 日 | | | | |
| 9日 | 月 | 晴れ | 渡辺・清水・小松 | 2次燃焼室内清掃 | |
| 10日 | 火 | 雨 | 渡辺・清水・小松 | 焼却炉稼動 | 5.85 |
| 11日 | 水 | 雨 | 渡辺・清水・小松 | 焼却炉稼動 | 6.50 |
| 12日 | 木 | 曇り | 渡辺・清水・小松 | 焼却炉稼動 | 11.05 |
| 13日 | 金 | 晴れ | 渡辺・清水・小松 | 焼却炉稼動 | 7.80 |
| 14日 | 土 | 晴れ | 渡辺・清水・小松 | 焼却炉稼動 | 8.45 |
| 15日 | 日 | | | | |
| 16日 | 月 | 晴れ | 渡辺・清水・小松 | 焼却炉稼動 | 10.40 |
| 17日 | 火 | 曇り | 渡辺・清水・小松 | 焼却炉稼動 | 7.80 |
| 18日 | 水 | 晴れ | 渡辺・清水・小松 | 焼却炉稼動 | 11.05 |
| 19日 | 木 | 晴れ | 渡辺・清水・小松 | 焼却炉稼動 | 11.05 |
| 20日 | 金 | 晴れ | 渡辺・清水・小松 | 焼却炉稼動 | 12.35 |
| 21日 | 土 | 晴れ | 渡辺・清水・小松 | 冷却塔清掃 | |
| 22日 | 日 | | | | |
| 23日 | 月 | 曇り | 渡辺・清水・小松 | 焼却炉稼動 | 13.00 |
| 24日 | 火 | 晴れ | 渡辺・清水・小松 | 焼却炉稼動 | 12.35 |
| 25日 | 水 | 晴れ | 渡辺・清水・小松 | 焼却炉稼動 | 13.00 |
| 26日 | 木 | 晴れ | 渡辺・清水・小松 | 焼却炉稼動 | 11.05 |
| 27日 | 金 | 雨 | 渡辺・清水・小松 | 焼却炉稼動 | 11.70 |
| 28日 | 土 | 曇り | 渡辺・清水・小松 | 冷却塔、二次室清掃 | |
| 29日 | 日 | | | | |
| 30日 | 月 | 雨 | 渡辺・清水・小松 | 焼却炉稼動 | 8.45 |
| 31日 | 火 | 晴れ | 渡辺・清水・小松 | 焼却炉稼動 | 11.70 |
| | | | | 焼却量合計 | 173.55 |

特記事項

| | |
|-------|-------------------|
| 5月2日 | 煙突内煤塵清掃除去 |
| 5月6日 | 煙突内煤塵清掃撤去 |
| 5月7日 | 煙突内煤塵清掃撤去 |
| 5月12日 | 排ガス中のダイオキシン採取検査実施 |
| 5月21日 | 冷却塔部の煤塵清掃撤去 |
| 5月28日 | 冷却塔部の煤塵清掃撤去 |
| | |
| | |
| | |
| | |

焼却炉運転日報

オペレーター名：渡辺、清水、小松

2

| 時 間 | | 投 入 k g | 1次室 温 度 | 2次室 温 度 | 炉 圧 | BG入口 温 度 | 排風機 温 度 | BG差圧 | 焼 却 物 |
|------|----|------------|------------|------------|-----|-------------|------------|------|--------|
| 時 | 分 | | | | | | | | |
| 14 | 20 | 2600 | | | | | | | 木屑、繊維屑 |
| 14 | 30 | 2次バーナー点火 | | | | | | | |
| 14 | 40 | 1次バーナー点火 | 39 | 827 | -48 | 174 | 124 | 0.17 | |
| 15 | 10 | 650 | 314 | 818 | -52 | 175 | 151 | 0.24 | 木屑、紙屑 |
| 15 | 40 | 650 | 459 | 894 | -48 | 175 | 165 | 0.31 | 木屑、紙屑 |
| 16 | 20 | 650 | 599 | 891 | -34 | 176 | 167 | 0.30 | 木屑、廃プラ |
| 16 | 50 | 650 | 630 | 972 | -48 | 178 | 167 | 0.29 | 木屑、廃プラ |
| 17 | 20 | 650 | 678 | 961 | -53 | 177 | 167 | 0.28 | 木屑、廃プラ |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 投入合計 | | 5850 | | | | | | | |

| 時間 | B G 運転開始 | メモ（故障箇所、原因、処置、その他） |
|----|----------|--------------------|
| | | |
| 1 | 14：35入 | |
| 2 | 20：00切 | |
| 3 | | |

焼却炉運転日報

オペレーター名：渡辺、清水、小松

| 時 間 | | 投 入 k g | 1次室 温 度 | 2次室 温 度 | 炉 圧 | BG入口 温 度 | 排風機 温 度 | BG差圧 | 焼 却 物 |
|------|----|------------|------------|------------|-----|-------------|------------|------|--------|
| 時 | 分 | | | | | | | | |
| 14 | 0 | 2600 | | | | | | | 木屑、紙屑 |
| 14 | 10 | 2次バーナー点火 | | | | | | | |
| 14 | 20 | 1次バーナー点火 | 83 | 857 | -42 | 140 | 101 | 0.16 | |
| 14 | 50 | 650 | 347 | 849 | -32 | 174 | 147 | 0.19 | 木屑、繊維 |
| 15 | 20 | 650 | 397 | 894 | -46 | 175 | 165 | 0.27 | 木屑、廃プラ |
| 15 | 50 | 650 | 479 | 877 | -39 | 176 | 166 | 0.23 | 木屑、廃プラ |
| 16 | 20 | 650 | 578 | 905 | -41 | 176 | 167 | 0.19 | 木屑、廃プラ |
| 17 | 0 | 1300 | 598 | 956 | -53 | 177 | 167 | 0.19 | 木屑、廃プラ |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 投入合計 | | 6500 | | | | | | | |

| 時間 | B G運転開始 | メモ（故障箇所、原因、処置、その他） |
|----|---------|--------------------|
| | | |
| 1 | 14：15入 | |
| 2 | 20：00切 | |
| 3 | | |

焼却炉運転日報

平成23年 5月 12日（木）天気：曇り オペレーター名：渡辺、清水、小松

4

| 時 間 | 投 入 | 1次室 | 2次室 | 炉 圧 | BG入口 | 排風機 | BG差圧 | 焼 却 物 |
|-------|----------|-----|-----|-----|------|-----|------|--------|
| 時 分 | k g | 温 度 | 温 度 | | 温 度 | 温 度 | | |
| 9 30 | 2600 | | | | | | | 木屑、紙屑 |
| 9 40 | 2次バーナー点火 | | | | | | | |
| 9 50 | 1次バーナー点火 | 146 | 843 | -48 | 140 | 106 | 0.16 | |
| 10 20 | 650 | 493 | 876 | -54 | 174 | 159 | 0.19 | 木屑、廃プラ |
| 10 40 | 650 | 508 | 861 | -42 | 173 | 162 | 0.27 | 木屑、廃プラ |
| 11 30 | 650 | 649 | 945 | -48 | 179 | 165 | 0.21 | 木屑、廃プラ |
| 12 15 | 650 | 733 | 955 | -42 | 175 | 167 | 0.22 | 木屑、廃プラ |
| 12 55 | 650 | 730 | 959 | -40 | 176 | 167 | 0.21 | 木屑、廃プラ |
| 13 35 | 1300 | 780 | 956 | -37 | 177 | 167 | 0.19 | 木屑、廃プラ |
| 14 5 | 650 | 761 | 963 | -39 | 179 | 167 | 0.19 | 木屑、廃プラ |
| 14 35 | 650 | 741 | 955 | -33 | 178 | 168 | 0.21 | 木屑、廃プラ |
| 15 15 | 650 | 746 | 978 | -44 | 179 | 167 | 0.21 | 木屑、廃プラ |
| 15 50 | 650 | 749 | 955 | -48 | 178 | 169 | 0.24 | 木屑、廃プラ |
| 16 40 | 1300 | 725 | 945 | -38 | 177 | 168 | 0.24 | 木屑、廃プラ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 投入合計 | 11050 | | | | | | | |

| 時間 | B G 運転開始 | メモ（故障箇所、原因、処置、その他） |
|----|----------|--------------------|
| | | |
| 1 | 9：45入 | |
| 2 | 19：30切 | |
| 3 | | |

焼却炉運転日報

平成23年 5月13日（金）天気：晴れ オペレーター名：渡辺、清水、小松

5

| 時 間 | 投 入 | 1次室 | 2次室 | 炉 圧 | BG入口 | 排風機 | BG差圧 | 焼 却 物 |
|-------|----------|-----|------|-----|------|-----|------|--------|
| 時 分 | k g | 温 度 | 温 度 | | 温 度 | 温 度 | | |
| 13 10 | 2600 | | | | | | | 木屑、紙屑 |
| 13 20 | 2次バーナー点火 | | | | | | | |
| 13 30 | 1次バーナー点火 | 145 | 867 | -42 | 140 | 107 | 0.19 | |
| 14 0 | 650 | 472 | 843 | -52 | 174 | 149 | 0.20 | 木屑、廃プラ |
| 14 30 | 650 | 503 | 884 | -39 | 176 | 160 | 0.24 | 木屑、廃プラ |
| 15 0 | 650 | 595 | 988 | -38 | 173 | 168 | 0.26 | 木屑、廃プラ |
| 15 30 | 650 | 658 | 1009 | -39 | 174 | 168 | 0.17 | 木屑、廃プラ |
| 16 0 | 650 | 628 | 1017 | -39 | 181 | 174 | 0.26 | 木屑、廃プラ |
| 16 30 | 650 | 644 | 1029 | -41 | 184 | 174 | 0.25 | 木屑、廃プラ |
| 17 0 | 1300 | 714 | 970 | -42 | 172 | 176 | 0.24 | 木屑、廃プラ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 投入合計 | 7800 | | | | | | | |

| 時間 | B G 運転開始 | メモ（故障箇所、原因、処置、その他） |
|----|----------|--------------------|
| | | |
| 1 | 13：25入 | |
| 2 | 19：30切 | |
| 3 | | |

焼却炉運転日報

オペレーター名：渡辺、清水、小松

6

| 時 間 | | 投 入 | 1次室 | 2次室 | 炉 圧 | BG入口 | 排風機 | BG差圧 | 焼 却 物 |
|------|----|----------|-----|------|-----|------|-----|------|--------|
| 時 | 分 | k g | 温 度 | 温 度 | | 温 度 | 温 度 | | |
| 13 | 0 | 2600 | | | | | | | 木屑、繊維屑 |
| 13 | 5 | 2次バーナー点火 | | | | | | | |
| 13 | 15 | 1次バーナー点火 | 78 | 844 | -48 | 145 | 137 | 0.15 | |
| 13 | 45 | 650 | 464 | 925 | -33 | 175 | 136 | 0.12 | 木屑、廃プラ |
| 14 | 15 | 650 | 574 | 940 | -41 | 176 | 145 | 0.13 | 木屑、廃プラ |
| 14 | 45 | 650 | 611 | 1055 | -40 | 181 | 170 | 0.21 | 木屑、廃プラ |
| 15 | 15 | 650 | 689 | 1054 | -39 | 175 | 177 | 0.19 | 木屑、廃プラ |
| 15 | 30 | 650 | 676 | 1011 | -41 | 171 | 169 | 0.20 | 木屑、廃プラ |
| 16 | 0 | 650 | 689 | 999 | -39 | 176 | 171 | 0.24 | 木屑、廃プラ |
| 16 | 30 | 650 | 660 | 1042 | -40 | 182 | 171 | 0.19 | 木屑、廃プラ |
| 17 | 0 | 1300 | 672 | 1060 | -41 | 185 | 174 | 0.21 | 木屑、廃プラ |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 投入合計 | | 8450 | | | | | | | |

| 時間 | B G 運転開始 | メモ（故障箇所、原因、処置、その他） |
|----|----------|--------------------|
| | | |
| 1 | 13：15入 | |
| 2 | 20：15切 | |
| 3 | | |

焼却炉運転日報

平成23年 5月16日（月）天気：晴れ オペレーター名：渡辺、清水、小松

7

| 時 間 | 投 入 | 1次室 | 2次室 | 炉 圧 | BG入口 | 排風機 | BG差圧 | 焼 却 物 |
|-------|----------|-----|-----|-----|------|-----|------|--------|
| 時 分 | k g | 温 度 | 温 度 | | 温 度 | 温 度 | | |
| 11 15 | 2600 | | | | | | | 木屑、繊維屑 |
| 11 25 | 2次バーナー点火 | | | | | | | |
| 11 35 | 1次バーナー点火 | 37 | 846 | -42 | 140 | 127 | 0.16 | |
| 12 15 | 650 | 437 | 885 | -48 | 174 | 159 | 0.20 | 木屑、廃プラ |
| 12 45 | 650 | 500 | 876 | -41 | 178 | 163 | 0.21 | 木屑、廃プラ |
| 13 15 | 650 | 597 | 937 | -48 | 176 | 165 | 0.20 | 木屑、廃プラ |
| 13 55 | 650 | 658 | 905 | -33 | 177 | 167 | 0.23 | 木屑、廃プラ |
| 14 25 | 650 | 650 | 890 | -41 | 176 | 167 | 0.19 | 木屑、廃プラ |
| 14 55 | 650 | 675 | 924 | -33 | 176 | 169 | 0.17 | 木屑、廃プラ |
| 15 30 | 1300 | 687 | 956 | -42 | 175 | 169 | 0.18 | 木屑、廃プラ |
| 16 0 | 650 | 698 | 944 | -59 | 176 | 168 | 0.19 | 木屑、廃プラ |
| 16 30 | 650 | 705 | 925 | -42 | 175 | 167 | 0.18 | 木屑、廃プラ |
| 17 0 | 1300 | 697 | 966 | -58 | 176 | 170 | 0.20 | 木屑、廃プラ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 投入合計 | 10400 | | | | | | | |

| 時間 | B G 運転開始 | メモ（故障箇所、原因、処置、その他） |
|----|----------|--------------------|
| | | |
| 1 | 11：30入 | |
| 2 | 20：30切 | |
| 3 | | |

焼却炉運転日報

平成23年 5月17日（火）天気：曇り オペレーター名：渡辺、清水、小松

8

| 時 間 | 投 入 | 1次室 | 2次室 | 炉 圧 | BG入口 | 排風機 | BG差圧 | 焼 却 物 |
|-------|----------|-----|------|-----|------|-----|------|--------|
| 時 分 | k g | 温 度 | 温 度 | | 温 度 | 温 度 | | |
| 13 15 | 2600 | | | | | | | 木屑、繊維屑 |
| 13 25 | 2次バーナー点火 | | | | | | | |
| 13 35 | 1次バーナー点火 | 78 | 845 | -44 | 140 | 129 | 0.09 | |
| 14 5 | 650 | 445 | 856 | -41 | 175 | 157 | 0.16 | 木屑、廃プラ |
| 14 35 | 650 | 530 | 918 | -37 | 178 | 162 | 0.17 | 木屑、廃プラ |
| 15 5 | 650 | 560 | 955 | -40 | 174 | 165 | 0.14 | 木屑、廃プラ |
| 15 35 | 650 | 620 | 941 | -41 | 173 | 166 | 0.13 | 木屑、廃プラ |
| 16 5 | 650 | 615 | 931 | -40 | 175 | 167 | 0.15 | 木屑、廃プラ |
| 16 35 | 650 | 610 | 922 | -46 | 172 | 168 | 0.18 | 木屑、廃プラ |
| 17 5 | 1300 | 617 | 1020 | -39 | 176 | 169 | 0.16 | 木屑、廃プラ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 投入合計 | 7800 | | | | | | | |

| 時間 | B G 運転開始 | メモ（故障箇所、原因、処置、その他） |
|----|----------|--------------------|
| | | |
| 1 | 13：30入 | |
| 2 | 19：35切 | |
| 3 | | |

焼却炉運転日報

| 時 間 | 投 入 | 1次室 | 2次室 | 炉 圧 | BG入口 | 排風機 | BG差圧 | 焼 却 物 |
|-------|----------|-----|------|-----|------|-----|------|--------|
| 時 分 | k g | 温 度 | 温 度 | | 温 度 | 温 度 | | |
| 10 30 | 2600 | | | | | | | 木屑、紙屑 |
| 10 50 | 2次バーナー点火 | | | | | | | |
| 11 0 | 1次バーナー点火 | 120 | 820 | -32 | 140 | 118 | 0.09 | |
| 11 30 | 650 | 582 | 861 | -42 | 179 | 156 | 0.16 | 木屑、紙屑 |
| 12 0 | 650 | 693 | 855 | -45 | 179 | 162 | 0.15 | 木屑、廃プラ |
| 12 30 | 650 | 630 | 835 | -42 | 179 | 164 | 0.14 | 木屑、廃プラ |
| 13 0 | 650 | 620 | 890 | -45 | 177 | 165 | 0.17 | 木屑、廃プラ |
| 13 30 | 650 | 650 | 1003 | -46 | 176 | 168 | 0.18 | 木屑、廃プラ |
| 14 0 | 650 | 633 | 943 | -43 | 174 | 168 | 0.17 | 木屑、廃プラ |
| 14 30 | 650 | 606 | 1004 | -40 | 175 | 169 | 0.18 | 木屑、廃プラ |
| 15 0 | 650 | 611 | 1065 | -39 | 181 | 172 | 0.19 | 木屑、廃プラ |
| 15 30 | 650 | 652 | 1057 | -36 | 179 | 172 | 0.20 | 木屑、廃プラ |
| 16 0 | 650 | 662 | 1047 | -42 | 176 | 174 | 0.20 | 木屑、廃プラ |
| 16 30 | 650 | 732 | 925 | -41 | 174 | 168 | 0.15 | 木屑、廃プラ |
| 17 0 | 1300 | 683 | 1080 | -40 | 185 | 171 | 0.20 | 木屑、繊維 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 投入合計 | 11050 | | | | | | | |

| 時間 | BG運転開始 | メモ(故障箇所、原因、処置、その他) |
|----|--------|--------------------|
| | | |
| 1 | 10:55入 | |
| 2 | 19:30切 | |
| 3 | | |

焼却炉運転日報

平成23年 5月19日(木) 天気：晴れ オペレーター名：渡辺、清水、小松

10

| 時 間 | 投 入 | 1次室 | 2次室 | 炉 圧 | BG入口 | 排風機 | BG差圧 | 焼 却 物 |
|-------|----------|-------|------|-----|------|-----|------|--------|
| 時 分 | k g | 温 度 | 温 度 | | 温 度 | 温 度 | | |
| 10 35 | 2600 | | | | | | | 木屑、紙屑 |
| 10 35 | 2次バーナー点火 | | | | | | | |
| 10 45 | 1次バーナー点火 | 110 | 820 | -41 | 178 | 115 | 0.13 | |
| 11 15 | 650 | 480 | 825 | -39 | 165 | 150 | 0.18 | 木屑、紙屑 |
| 11 45 | 650 | 634 | 916 | -39 | 169 | 160 | 0.17 | 木屑、廃プラ |
| 12 15 | 650 | 668 | 965 | -45 | 176 | 163 | 0.16 | 木屑、廃プラ |
| 12 45 | 650 | 716 | 934 | -45 | 182 | 167 | 0.16 | 木屑、廃プラ |
| 13 15 | 650 | 676 | 991 | -39 | 176 | 168 | 0.17 | 木屑、廃プラ |
| 13 45 | 650 | 680 | 1037 | -37 | 177 | 171 | 0.18 | 木屑、廃プラ |
| 14 15 | 650 | 640 | 1040 | -41 | 177 | 170 | 0.16 | 木屑、廃プラ |
| 14 45 | 650 | 664 | 1050 | -39 | 180 | 171 | 0.18 | 木屑、廃プラ |
| 15 15 | 650 | 702 | 1087 | -44 | 181 | 174 | 0.17 | 木屑、廃プラ |
| 15 45 | 650 | 642 | 1076 | -38 | 182 | 172 | 0.18 | 木屑、廃プラ |
| 16 15 | 650 | 715 | 940 | -42 | 175 | 168 | 0.16 | 木屑、廃プラ |
| 17 15 | 1300 | 678 | 959 | -42 | 177 | 172 | 0.16 | 木屑、繊維 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 投入合計 | | 11050 | | | | | | |

| 時間 | B G 運転開始 | メモ (故障箇所、原因、処置、その他) |
|----|----------|---------------------|
| | | |
| 1 | 10:40入 | |
| 2 | 20:00切 | |
| 3 | | |

焼却炉運転日報

平成23年 5月20日（金）天気：晴れ オペレーター名：渡辺、清水、小松

11

| 時 間 | 投 入 | 1次室 | 2次室 | 炉 圧 | BG入口 | 排風機 | BG差圧 | 焼 却 物 |
|-------|----------|-----|-----|-----|------|-----|------|--------|
| 時 分 | k g | 温 度 | 温 度 | | 温 度 | 温 度 | | |
| 9 45 | 2600 | | | | | | | 木屑、紙屑 |
| 9 50 | 2次バーナー点火 | | | | | | | |
| 10 0 | 1次バーナー点火 | 135 | 839 | -48 | 140 | 142 | 0.15 | |
| 10 20 | 650 | 446 | 843 | -42 | 174 | 159 | 0.19 | 木屑、紙屑 |
| 10 55 | 650 | 606 | 905 | -46 | 175 | 163 | 0.21 | 木屑、廃プラ |
| 11 20 | 650 | 657 | 916 | -34 | 175 | 166 | 0.19 | 木屑、廃プラ |
| 11 50 | 650 | 708 | 955 | -42 | 176 | 167 | 0.17 | 木屑、廃プラ |
| 12 20 | 650 | 695 | 912 | -41 | 174 | 168 | 0.15 | 木屑、廃プラ |
| 12 50 | 650 | 738 | 893 | -36 | 174 | 167 | 0.15 | 木屑、廃プラ |
| 13 10 | 650 | 733 | 943 | -51 | 175 | 169 | 0.19 | 木屑、廃プラ |
| 13 30 | 650 | 720 | 968 | -45 | 173 | 169 | 0.19 | 木屑、廃プラ |
| 14 0 | 650 | 695 | 932 | -42 | 173 | 169 | 0.19 | 木屑、廃プラ |
| 14 30 | 650 | 740 | 920 | -38 | 172 | 168 | 0.18 | 木屑、廃プラ |
| 15 0 | 650 | 710 | 910 | -39 | 174 | 168 | 0.18 | 木屑、廃プラ |
| 15 30 | 650 | 690 | 895 | -42 | 171 | 167 | 0.17 | 木屑、廃プラ |
| 16 0 | 650 | 764 | 895 | -40 | 174 | 168 | 0.17 | 木屑、廃プラ |
| 17 0 | 1300 | 765 | 882 | -42 | 174 | 168 | 0.15 | 木屑、繊維 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 投入合計 | 12350 | | | | | | | |

| 時間 | B G 運転開始 | メモ（故障箇所、原因、処置、その他） |
|----|----------|--------------------|
| 1 | 9：55入 | |
| 2 | 19：30切 | |
| 3 | | |

焼却炉運転日報

平成23年 5月23日（月）天気：曇り オペレーター名：渡辺、清水、小松

12

| 時 間 | 投 入 | 1次室 | 2次室 | 炉 圧 | BG入口 | 排風機 | BG差圧 | 焼 却 物 |
|-------|----------|-----|-----|-----|------|-----|------|--------|
| 時 分 | k g | 温 度 | 温 度 | | 温 度 | 温 度 | | |
| 10 20 | 2600 | | | | | | | 木屑、紙屑 |
| 10 30 | 2次バーナー点火 | | | | | | | |
| 10 40 | 1次バーナー点火 | 17 | 913 | -32 | 176 | 130 | 0.15 | |
| 11 10 | 650 | 365 | 825 | -42 | 174 | 151 | 0.23 | 木屑、紙屑 |
| 11 30 | 650 | 370 | 870 | -41 | 175 | 158 | 0.22 | 木屑、廃プラ |
| 12 0 | 650 | 590 | 933 | -38 | 171 | 170 | 0.21 | 木屑、廃プラ |
| 12 30 | 650 | 615 | 890 | -39 | 175 | 169 | 0.22 | 木屑、廃プラ |
| 13 0 | 650 | 690 | 882 | -46 | 176 | 167 | 0.21 | 木屑、廃プラ |
| 13 30 | 650 | 656 | 894 | -40 | 171 | 168 | 0.20 | 木屑、廃プラ |
| 14 0 | 650 | 730 | 873 | -39 | 175 | 168 | 0.18 | 木屑、廃プラ |
| 14 30 | 650 | 732 | 879 | -38 | 174 | 167 | 0.18 | 木屑、廃プラ |
| 15 0 | 650 | 714 | 913 | -40 | 173 | 167 | 0.18 | 木屑、廃プラ |
| 15 30 | 650 | 717 | 879 | -45 | 175 | 166 | 0.19 | 木屑、廃プラ |
| 16 0 | 650 | 779 | 876 | -45 | 176 | 166 | 0.20 | 木屑、廃プラ |
| 16 30 | 650 | 737 | 907 | -36 | 175 | 167 | 0.17 | 木屑、廃プラ |
| 17 15 | 650 | 719 | 921 | -48 | 176 | 169 | 0.19 | 木屑、廃プラ |
| 17 45 | 650 | 724 | 948 | -55 | 179 | 169 | 0.20 | 木屑、廃プラ |
| 18 15 | 1300 | 697 | 974 | -40 | 178 | 169 | 0.22 | 木屑、廃プラ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 投入合計 | 13000 | | | | | | | |

| 時間 | B G 運転開始 | メモ（故障箇所、原因、処置、その他） |
|----|----------|--------------------|
| | | |
| 1 | 10：35入 | |
| 2 | 20：00切 | |
| 3 | | |

焼却炉運転日報

平成23年 5月24日（火）天気：晴れ オペレーター名：渡辺、清水、小松

13

| 時 間 | 投 入 | 1次室 | 2次室 | 炉 圧 | BG入口 | 排風機 | BG差圧 | 焼 却 物 |
|-------|----------|-----|-----|-----|------|-----|------|--------|
| 時 分 | k g | 温 度 | 温 度 | | 温 度 | 温 度 | | |
| 9 50 | 2600 | | | | | | | 木屑、廃プラ |
| 10 0 | 2次バーナー点火 | | | | | | | |
| 10 10 | 1次バーナー点火 | 149 | 842 | -39 | 140 | 127 | 0.15 | |
| 10 40 | 650 | 592 | 878 | -56 | 176 | 159 | 0.19 | 木屑、廃プラ |
| 11 10 | 650 | 747 | 892 | -41 | 176 | 163 | 0.21 | 木屑、廃プラ |
| 11 30 | 650 | 731 | 904 | -32 | 178 | 167 | 0.20 | 木屑、廃プラ |
| 12 0 | 650 | 727 | 923 | -48 | 177 | 168 | 0.19 | 木屑、廃プラ |
| 12 30 | 650 | 732 | 904 | -36 | 175 | 169 | 0.17 | 木屑、廃プラ |
| 13 0 | 650 | 816 | 844 | -42 | 176 | 167 | 0.19 | 木屑、廃プラ |
| 13 30 | 650 | 729 | 931 | -39 | 177 | 168 | 0.19 | 木屑、廃プラ |
| 14 0 | 650 | 700 | 954 | -46 | 175 | 168 | 0.17 | 木屑、廃プラ |
| 14 30 | 650 | 782 | 925 | -41 | 176 | 167 | 0.19 | 木屑、廃プラ |
| 15 0 | 650 | 738 | 932 | -49 | 177 | 169 | 0.20 | 木屑、廃プラ |
| 15 30 | 650 | 735 | 918 | -56 | 175 | 168 | 0.16 | 木屑、廃プラ |
| 16 5 | 650 | 727 | 864 | -39 | 176 | 169 | 0.17 | 木屑、廃プラ |
| 16 35 | 650 | 762 | 873 | -48 | 177 | 168 | 0.18 | 木屑、廃プラ |
| 17 5 | 650 | 739 | 946 | -55 | 176 | 169 | 0.21 | 木屑、廃プラ |
| 17 35 | 650 | 718 | 959 | -42 | 177 | 168 | 0.18 | 木屑、廃プラ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 投入合計 | 12350 | | | | | | | |

| 時間 | B G 運転開始 | メモ（故障箇所、原因、処置、その他） |
|----|----------|--------------------|
| | | |
| 1 | 10：05入 | |
| 2 | 20：00切 | |
| 3 | | |

焼却炉運転日報

平成23年 5月25日(水) 天気：晴れ オペレーター名：渡辺、清水、小松

14

| 時 間 | 投 入 | 1次室 | 2次室 | 炉 圧 | BG入口 | 排風機 | BG差圧 | 焼 却 物 |
|-------|----------|-----|-----|-----|------|-----|------|--------|
| 時 分 | k g | 温 度 | 温 度 | | 温 度 | 温 度 | | |
| 9 30 | 2600 | | | | | | | 木屑、廃プラ |
| 9 35 | 2次バーナー点火 | | | | | | | |
| 9 40 | 1次バーナー点火 | 63 | 824 | -32 | 177 | 115 | 0.13 | |
| 10 0 | 650 | 569 | 878 | -42 | 176 | 148 | 0.20 | 木屑、廃プラ |
| 10 30 | 650 | 687 | 934 | -48 | 175 | 168 | 0.26 | 木屑、廃プラ |
| 11 0 | 650 | 697 | 892 | -41 | 177 | 172 | 0.23 | 木屑、廃プラ |
| 11 30 | 650 | 720 | 921 | -39 | 174 | 166 | 0.18 | 木屑、廃プラ |
| 12 0 | 650 | 748 | 913 | -39 | 176 | 167 | 0.18 | 木屑、廃プラ |
| 12 30 | 650 | 775 | 932 | -41 | 174 | 166 | 0.15 | 木屑、廃プラ |
| 13 0 | 650 | 720 | 882 | -43 | 175 | 167 | 0.16 | 木屑、廃プラ |
| 13 30 | 650 | 783 | 912 | -44 | 174 | 167 | 0.17 | 木屑、廃プラ |
| 14 0 | 650 | 777 | 923 | -40 | 173 | 167 | 0.17 | 木屑、廃プラ |
| 14 30 | 650 | 781 | 915 | -41 | 174 | 167 | 0.16 | 木屑、廃プラ |
| 15 0 | 650 | 764 | 914 | -38 | 174 | 167 | 0.17 | 木屑、廃プラ |
| 15 30 | 650 | 748 | 923 | -40 | 177 | 167 | 0.17 | 木屑、廃プラ |
| 16 0 | 650 | 728 | 938 | -38 | 176 | 167 | 0.18 | 木屑、廃プラ |
| 16 30 | 650 | 726 | 926 | -37 | 174 | 166 | 0.16 | 木屑、廃プラ |
| 17 0 | 1300 | 735 | 934 | -41 | 175 | 166 | 0.17 | 木屑、廃プラ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 投入合計 | 13000 | | | | | | | |

| 時間 | BG運転開始 | メモ(故障箇所、原因、処置、その他) |
|----|--------|--------------------|
| | | |
| 1 | 9:35入 | |
| 2 | 19:35切 | |
| 3 | | |

焼却炉運転日報

平成23年 5月26日(木) 天気：晴れ オペレーター名：渡辺、清水、小松

15

| 時 間 | 投 入 | 1次室 | 2次室 | 炉 圧 | BG入口 | 排風機 | BG差圧 | 焼 却 物 |
|-------|----------|-----|-----|-----|------|-----|------|--------|
| 時 分 | k g | 温 度 | 温 度 | | 温 度 | 温 度 | | |
| 10 30 | 2600 | | | | | | | 木屑、廃プラ |
| 10 45 | 2次バーナー点火 | | | | | | | |
| 10 55 | 1次バーナー点火 | 158 | 820 | -32 | 140 | 118 | 0.09 | |
| 11 30 | 650 | 496 | 810 | -41 | 173 | 152 | 0.19 | 木屑、廃プラ |
| 12 0 | 650 | 595 | 875 | -39 | 175 | 163 | 0.21 | 木屑、廃プラ |
| 12 30 | 650 | 725 | 851 | -43 | 174 | 165 | 0.16 | 木屑、廃プラ |
| 13 0 | 650 | 686 | 898 | -35 | 177 | 166 | 0.18 | 木屑、廃プラ |
| 13 30 | 650 | 746 | 867 | -40 | 174 | 167 | 0.17 | 木屑、廃プラ |
| 14 0 | 650 | 708 | 885 | -38 | 177 | 168 | 0.18 | 木屑、廃プラ |
| 14 30 | 650 | 702 | 901 | -43 | 177 | 168 | 0.18 | 木屑、廃プラ |
| 15 0 | 650 | 695 | 934 | -37 | 174 | 168 | 0.17 | 木屑、廃プラ |
| 15 30 | 650 | 690 | 936 | -39 | 175 | 168 | 0.17 | 木屑、廃プラ |
| 16 0 | 650 | 699 | 928 | -40 | 175 | 168 | 0.17 | 木屑、廃プラ |
| 16 30 | 650 | 712 | 913 | -41 | 174 | 163 | 0.17 | 木屑、廃プラ |
| 17 0 | 1300 | 635 | 940 | -42 | 170 | 165 | 0.17 | 木屑、廃プラ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 投入合計 | 11050 | | | | | | | |

| 時間 | B G 運転開始 | メモ (故障箇所、原因、処置、その他) |
|----|----------|---------------------|
| | | |
| 1 | 10:50入 | |
| 2 | 20:00切 | |
| 3 | | |

焼却炉運転日報

平成23年 5月27日(金) 天気: 雨

オペレーター名: 渡辺、清水、小松

16

| 時 間 | 投 入 | 1次室 | 2次室 | 炉 圧 | BG入口 | 排風機 | BG差圧 | 焼 却 物 |
|-------|----------|-------|-----|-----|------|-----|------|--------|
| 時 分 | k g | 温 度 | 温 度 | | 温 度 | 温 度 | | |
| 10 15 | 2600 | | | | | | | 木屑、繊維屑 |
| 10 25 | 2次バーナー点火 | | | | | | | |
| 10 30 | 1次バーナー点火 | 160 | 826 | -35 | 162 | 124 | 0.11 | |
| 11 0 | 650 | 654 | 812 | -41 | 173 | 159 | 0.21 | 木屑、廃プラ |
| 11 30 | 650 | 552 | 842 | -41 | 178 | 163 | 0.29 | 木屑、廃プラ |
| 12 0 | 650 | 624 | 874 | -39 | 174 | 167 | 0.21 | 木屑、廃プラ |
| 12 30 | 650 | 609 | 867 | -41 | 175 | 168 | 0.18 | 木屑、廃プラ |
| 13 0 | 650 | 645 | 894 | -32 | 175 | 167 | 0.14 | 木屑、廃プラ |
| 13 30 | 650 | 639 | 851 | -40 | 174 | 167 | 0.14 | 木屑、廃プラ |
| 14 0 | 650 | 666 | 913 | -43 | 172 | 170 | 0.17 | 木屑、廃プラ |
| 14 30 | 650 | 708 | 919 | -41 | 175 | 167 | 0.14 | 木屑、廃プラ |
| 15 0 | 650 | 693 | 926 | -41 | 174 | 167 | 0.15 | 木屑、廃プラ |
| 15 30 | 650 | 675 | 896 | -43 | 171 | 167 | 0.16 | 木屑、廃プラ |
| 16 0 | 650 | 665 | 925 | -42 | 175 | 168 | 0.15 | 木屑、廃プラ |
| 16 30 | 650 | 672 | 927 | -41 | 175 | 169 | 0.16 | 木屑、廃プラ |
| 17 0 | 1300 | 663 | 915 | -40 | 176 | 168 | 0.17 | 木屑、紙屑 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 投入合計 | | 11700 | | | | | | |

| 時間 | BG運転開始 | メモ(故障箇所、原因、処置、その他) |
|----|--------|--------------------|
| | | |
| 1 | 10:25入 | |
| 2 | 19:30切 | |
| 3 | | |

焼却炉運転日報

平成23年 5月30日（月）天気：雨 オペレーター名：渡辺、清水、小松

17

| 時 間 | 投 入 | 1次室 | 2次室 | 炉 圧 | BG入口 | 排風機 | BG差圧 | 焼 却 物 |
|-------|----------|-----|-----|-----|------|-----|------|--------|
| 時 分 | k g | 温 度 | 温 度 | | 温 度 | 温 度 | | |
| 12 50 | 2600 | | | | | | | 木屑、紙屑 |
| 12 55 | 2次バーナー点火 | | | | | | | |
| 13 5 | 1次バーナー点火 | 120 | 824 | -42 | 173 | 131 | 0.13 | |
| 13 30 | 650 | 382 | 835 | -37 | 178 | 150 | 0.21 | 木屑、廃プラ |
| 14 0 | 650 | 494 | 826 | -44 | 175 | 160 | 0.24 | 木屑、廃プラ |
| 14 30 | 650 | 597 | 924 | -38 | 174 | 164 | 0.23 | 木屑、廃プラ |
| 15 0 | 650 | 649 | 920 | -42 | 169 | 169 | 0.21 | 木屑、廃プラ |
| 15 30 | 650 | 698 | 909 | -41 | 173 | 164 | 0.18 | 木屑、廃プラ |
| 16 0 | 650 | 713 | 912 | -38 | 169 | 165 | 0.21 | 木屑、廃プラ |
| 16 30 | 650 | 748 | 927 | -42 | 169 | 163 | 0.17 | 木屑、廃プラ |
| 17 0 | 1300 | 724 | 918 | -41 | 172 | 163 | 0.21 | 木屑、廃プラ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 投入合計 | 8450 | | | | | | | |

| 時間 | B G 運転開始 | メモ（故障箇所、原因、処置、その他） |
|----|----------|--------------------|
| | | |
| 1 | 13：00入 | |
| 2 | 20：00切 | |
| 3 | | |

焼却炉運転日報

平成23年 5月31日（火）天気：晴れ オペレーター名：渡辺、清水、小松

18

| 時 間 | 投 入 | 1次室 | 2次室 | 炉 圧 | BG入口 | 排風機 | BG差圧 | 焼 却 物 |
|-------|----------|-------|-----|-----|------|-----|------|--------|
| 時 分 | k g | 温 度 | 温 度 | | 温 度 | 温 度 | | |
| 10 15 | 2600 | | | | | | | 木屑、紙屑 |
| 10 20 | 2次バーナー点火 | | | | | | | |
| 10 30 | 1次バーナー点火 | 108 | 920 | -51 | 177 | 106 | 0.16 | |
| 11 0 | 650 | 521 | 815 | -40 | 174 | 151 | 0.21 | 木屑、廃プラ |
| 11 30 | 650 | 699 | 904 | -40 | 173 | 164 | 0.22 | 木屑、廃プラ |
| 12 0 | 650 | 712 | 884 | -39 | 176 | 167 | 0.21 | 木屑、廃プラ |
| 12 30 | 650 | 731 | 814 | -43 | 174 | 164 | 0.15 | 木屑、廃プラ |
| 13 0 | 650 | 758 | 854 | -40 | 175 | 165 | 0.15 | 木屑、廃プラ |
| 13 30 | 650 | 754 | 878 | -38 | 175 | 165 | 0.17 | 木屑、廃プラ |
| 14 0 | 650 | 735 | 931 | -40 | 174 | 167 | 0.16 | 木屑、廃プラ |
| 14 30 | 650 | 763 | 887 | -39 | 175 | 168 | 0.17 | 木屑、廃プラ |
| 15 0 | 650 | 743 | 894 | -39 | 173 | 166 | 0.16 | 木屑、廃プラ |
| 15 30 | 650 | 809 | 869 | -43 | 174 | 166 | 0.16 | 木屑、廃プラ |
| 16 0 | 650 | 776 | 847 | -47 | 174 | 166 | 0.16 | 木屑、廃プラ |
| 16 30 | 650 | 796 | 869 | -39 | 173 | 166 | 0.16 | 木屑、廃プラ |
| 17 0 | 1300 | 812 | 924 | -42 | 174 | 166 | 0.17 | 木屑、繊維 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 投入合計 | | 11700 | | | | | | |

| 時間 | BG運転開始 | メモ（故障箇所、原因、処置、その他） |
|----|--------|--------------------|
| | | |
| 1 | 10：25入 | |
| 2 | 20：00切 | |
| 3 | | |